


无分支器网络结构图

无分支器网络结构的 MD9663 我方试验结果如下：

支持无分支器网络结构的 MD9663，硬件版本号（PCB 版查看-V3.0，8000 测试软件-V2.1）

普通办公室的室内环境，MD9663，只测试了一个通道，该通道连接了 680 多米的测温电缆，线缆在室内弯曲放在纸箱内，末端模拟现场按照 4 米间隔放了 13 根测温电缆（测温电缆长度 6m，内有 4 个测温点），通道终端加了一个终端匹配电路。



1-wire 尾端匹配电路

